Source : Documentation technique HTA, GIRPI, p. 61 — https://girpi.com/ftp/documentation/HTADTECF22_MAJ_12-06-25.pdf

Fiches de cotes
RACCORDS

TÉS 90° TARAUDÉS (avec bague métallique de renfort)

Femelle - G à visser





D-G	Dn	Référence	Z	E	L	A	Z1	A1	L1
16-1/2"	10	**HTG16**	9	15	48	24,3	11,2	30,1	28,1
20-1/2"	15	**HTG20**	13,9	17	61	29,8	13,5	30,2	30
25-3/4"	20	**HTG25**	13,5	19,5	66,6	35	17,2	40	35,7

Raccordement : voir Fiche 4.6

EMBOUTS FILETÉS

Femelle - F à visser





D-f	Dn	Référence	D1	Z	E1	A	L
20-1/2"	15	**HEA20**	27,5	28,6	18,6	30	45,6
25-3/4"	20	**HEA25**	32	34,8	22,5	36,5	53,8
32-1"	25	**HEA32**	40	42	26,7	47	65
40-1"1/4	32	**HEA40**	50	44,8	32	55,5	71,6
50-1"1/2	40	**HEA50**	63	45,5	38,5	68	77
63-2"	50	**HEA63**	75	50,2	44,4	78,5	88,1

D-f	Dn	Référence	D1	Z	E1	A	L
16-1/2"	10	**HEB16**	23	27,5	16,4	24	42,1
25-1"	20	**HEB25**	32	35,5	22,8	36,5	55,5
32-1"1/4	25	**HEB32**	40	40	26,7	39,9	63
40-1"1/2	32	**HEB40**	50	42,7	31,9	54,5	69,5
50-2"	40	**HEB50**	63	50,3	37,9	68	82

Raccordement : voir Fiche 4.6